


簡単!!

防水層チェック一覧表

今お住まいの建物の防水層の状態をチェックしてみましょう。

当てはまる項目を選んでチェック☑を入れてください。

重要度 A	<input type="checkbox"/>	 雨漏りがある	<input type="checkbox"/>	 穴が開いている、切れている	<input type="checkbox"/>	 シングルが部分的に無くなっている
	<input type="checkbox"/>	 コンクリートの表面が凸凹になっている	<input type="checkbox"/>	 防水層が剥がれている	<input type="checkbox"/>	 シングル基材が見えている
	<input type="checkbox"/>	 コンクリート屋根にひび割れや欠けている所がある	<input type="checkbox"/>	 立上りの防水層がずり落ちている	<input type="checkbox"/>	 シングルに植物が生えている
	<input type="checkbox"/>	 屋根の壁にひびが入っている	<input type="checkbox"/>	 補強布が見えている		
重要度 B	<input type="checkbox"/>	 排水溝やドレインが詰まっていたり植物が生えている	<input type="checkbox"/>	 シートがつっぱっている	<input type="checkbox"/>	 膨れがある
	<input type="checkbox"/>	 屋根の目地部分が飛び出している	<input type="checkbox"/>	 防水層に触れると手に色が着く		
	<input type="checkbox"/>	 排水溝やドレインが詰まっていたり植物が生えている	<input type="checkbox"/>	 表面の砂が無くなっている		
重要度 C	<input type="checkbox"/>	 手摺等の鉄部に腐食がある・欠損部分がある	<input type="checkbox"/>	 表面の劣化・消失が見られる	<input type="checkbox"/>	 シングルが変形している
	<input type="checkbox"/>	 手摺・フェンス等に穴やはずれがある	<input type="checkbox"/>	 標準耐用年数を過ぎているが、改修を行っていない。	<input type="checkbox"/>	 樋が詰まっていたり、植物が生えている

■判定基準

A が 1 個以上

早急な補修・回収が必要

B と C が合わせて 3 ～ 4 個

防水層調査の計画が必要

チェックの数 (A 以外) が 2 個以下

日常点検に注意し経過観察

チェック結果を FAX にて株式会社マサまでお送りください。

FAX. 0587-81-5690

氏名		会社名		電話番号	
住所					